

ZMLUVA č. 2018 / 02 o EPS
uzatvorená v zmysle ustanovenia §591 obchodného zákonníka.

I. ZMLUVNÉ STRANY

Vykonávateľ: **D+K Alarm s.r.o. Prešov**
zmluvný partner firmy Lites Liberec
Prešov, Jilemnického 3
Ing. Tibor Kaňuch, konateľ
kontakt: dakalarm@dakalarm.sk, dakalarm@gmail.com,
bankové spojenie: Tatra banka Prešov
číslo účtu : 2622796022 / 1100
IČO: 364 594 11
DRČ: SK2020007242

Objednávateľ: **Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24,
081 79, Prešov**
Ing. Stanislav Kuchta, MBA riaditeľ SOŠ Podnikania
kontakt: sospmaspo@nextra.sk
bankové spojenie: IBAN SK16 8180 0000 0070 0051 8020
IČO: 37880241
DRČ:

II. PREDMET ZMLUVY

**Servis – údržba, oprava, dodávka, montáž a zabezpečenie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšky na zariadení Elektrickej požiarnej signalizácie. Z.z. č. 726/2002 § 15 odst. 5. KP – 45 32 21 - Opravy a údržba protipožiarnej signalizácie
KP – 74 30 13 - Skúšky a analýzy, integrovaných elektrických a mechanických systémov**

I. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať odbornú prehliadku a skúšku - pozáručný servis na EPS a to 1 x ročne, Z.z. č. 726/2002 § 15 odst. 5, pozostávajúci z týchto úkonov :

- 1) Kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane na náhradný napájací zdroj
 - a) Kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení
 - aa) povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia
 - ab) utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovnic
 - ac) jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora
 - ad) napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde
 - ae) záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných aku. Pre signalizáciu mimo prevádzky
 - af) prepojenia jednotlivých zariadení
 - b) Kontrola hlásičov požiaru
 - ba) funkčných parametrov hlásičov
 - bb) vizuálna a mechanická kontrola päťice vrátane vyčistenia
 - bc) vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia

II. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať prevádzkový servis - pozáručný servis na EPS a to 3 x ročne, Z.z. č. 726/2002 § 15, §16, pozostávajúci z týchto úkonov :

- 1) Kontrola náhradného napájacieho zdroja
 - a) Kontrola hlásičov požiaru
 - aa) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty
 - ab) funkčná kontrola hlásičov požiaru

- ac) kontrola činností signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru
- ad) kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácia s ionizačnými hlásičmi /Vyhľadka MZSR č. 12/2001 Z.z./
- b) Funkčná skúška výstupov
 - ba) ovládacích zariadení
 - bb) zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy
 - bc) doplnujúcich zariadení
- c) Kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe
 - ca) vystavenie správy o odbornej prehliadke a skúške
 - cb) opravy prípadných zistených závad na vlastnom zariadení EPS, ktoré vznikli pri normálnej prevádzke zariadenia, pokiaľ nejde o prípady bodu III. d.
 - cc) kontrola prieniku signálu od snímača cez ústredňu až po konkrétneho adresáta.
 - cd) zhotoviteľ sa zaväzuje odborné prehliadky a skúšky vykonávať v dohodnutých termínoch.

III. Predmetom zmluvy nie je podľa Z.z. č. 726 §16odst. 2 vykonávanie dennej a mesačnej kontroly

- 1) Denná kontrola EPS zahŕňa kontrolu
 - a) zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania
 - b) signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja stavu počítadla poplachov podľa záznamov v prevádzkovej knihe
- 2) Obsahom mesačnej kontroly EPS :
 - a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia
 - b) kontrola výstupov na ovládanie požiaro technických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy
 - c) aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)
 - d) aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou

III. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

- a) S požiarными hlásičmi nesmie byť bez súhlasu vykonávateľa manipulované.
- b) Pred vypojením zariadenia EPS z prevádzky musí objednávateľ upovedomiť vykonávateľa.
- c) Objednávateľ upovedomí okamžite vykonávateľa o každej havárii, ktorá by mohla ovplyvniť funkciu zariadenia.
Opravy zistených závad na vlastnom zariadení EPS, ktoré vznikli pri normálnej prevádzke zariadenia a prípadné väčšie závady na zariadení spôsobené inak ako prevádzkou v predpokladaných podmienkach /nedodržanie návodov, neoprávnený zásah, nesprávne zaobchádzanie so zariadením. Náhradné diely pre servisné úkony počas doby platnosti tejto servisnej zmluvy zabezpečuje vykonávateľ. Okrem toho vykonávateľ opraví poruchy zariadenia EPS Lites Liberec do 12 hodín a to tak, že nastúpi na opravu najneskôr do 2 hodín po doručení objednávky na adresu:
D+K Alarm s.r.o. Jilemnického 3, Prešov, tel/sms 0903 603044, Email: dakalarm@dakalarm.sk, dakalarm@gmail.com, www.dakalarm.sk,
- d) Prípadné väčšie závady na zariadení spôsobené inak, ako prevádzkou v predpokladaných podmienkach (nedodržanie návodov, neoprávnený zásah, nesprávne zaobchádzanie so zariadením) vykonávateľ odstraňuje na základe objednávky.
- e) Objednávateľ zaistí, aby výkon odbornej prehliadky a skúšky nebol sťažovaný ani zdržiavaný.
- f) Vykonávateľ oznámi tri dni vopred nástup na odbornú prehliadku a skúšku zariadenia EPS Lites Liberec .

IV. CENA.

- a) Za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky a to 1 x ročne uhradí objednávateľ čiastku v súlade s rozpočtom podľa platného cenníka v danom období.
- b) Všetky ceny sú bez DPH.

- c) Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy je prevzatie správy o odbornej prehliadke a skúške o EPS objednávateľom. Vykonávateľ vystaví faktúru. Faktúra je splatná do 14 dní po jej doručení objednávateľovi.

V. PODMIENKY VYKONÁVANIA ODBORNEJ PREHLIADKY.

- a) Odborná prehliadka a skúška bude vykonávaná v mesiaci **marec** každého roku, vždy najneskôr k poslednému dňu v mesiaci.
- b) Prevádzkový servis v mesiaci: jún, september, december.
- c) Objednávateľ zabezpečí pre pracovníkov vykonávateľa voľný vstup do príslušných priestorov, kde je namontované zariadenie EPS. V opačnom prípade je vykonávateľ zbavený všetkých povinností a záruk.
- d) Objednávateľ predloží po dobu vykonávania odbornej prehliadky EPS:
- ♦ Platnú projektovú dokumentáciu
 - ♦ Záznamovú knihu EPS
- e) Objednávateľ zabezpečí osobu poznajúcu pracovné podmienky objednávateľa.
- f) Vykonávateľ po dobu odbornej prehliadky a skúšky zabezpečí PO a BOZP svojich zamestnancov.
- g) Zodpovedný pracovník za prevádzkovateľa pán Stredňák – sospmaspo@nextra.sk

VI. ZÁRUKA.

Pri plnení podmienok návodu k zariadeniu a počas trvania tohoto zmluvného vzťahu zodpovedá vykonávateľ za riadny chod zariadenia pre obdobie do termínu ďalšej dohodnutej prehliadky.

VII. VÝPOVEDNÁ LEHOTA.

Vykonávateľ a objednávateľ sa dohodli, že sú oprávnení vypovedať túto zmluvu nasledovne:

- ♦ s trojmesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodov
- ♦ s jednomesačnou výpovednou lehotou za týchto podmienok:
 - objednávateľ môže dať vykonávateľovi výpoveď v prípade nekvalitného, resp. oneskoreného plnenia prác a výkonov
 - vykonávateľ môže dať výpoveď v prípade nedostačujúcej súčinnosti objednávateľa, potrebnej ku kvalitnej a včasnej realizácii prác a výkonov
 - v ostatných prípadoch hrubého porušenia práv a záväzkov, zakotvených v ustanoveniach tejto zmluvy.
- ♦ Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom, nasledujúcim po dni doručenia výpovede.

VIII. PLATNOSŤ ZMLUVY.

Zmluva platí pre dobu určitú od 01.04.2018 do 1.4.2019.

Zmluva vzniká len dohodou o ustanoveniach bodov II, III, IV, V, VI, VII, VIII,

Táto zmluva je vyhotovená dva krát.

Príloha rozpočet

.....
 VYKONÁVATEL

D+K ALARM, s.r.o.

080 01 PREŠOV, Dilemnického 3

IČO 36 459 411 ②

SK2012007242

.....
 OBJEDNÁVATEL