

Technické parametre odberného miesta, objednávka odberateľa na odber tepla na rok 2015

Dodávateľ : Energetika Sered', s.r.o.
Sídlo : Mlynárska 4677/39, 926 01 Sered'

Odberateľ : ZŠ J.A.Komenského
Sídlo : Sered'

1. Tepelný zdroj :	K2	Komenského									
2. Ekvitermická regulácia v tepelnom zdroji :	ÁNO										
3. Odberné miesto :	ZŠ Komenského A										
4. Vykurovací krivka :	vonkajšia teplota °C	13	10	7	4	0	-4	-7	-10	-12	
	výstupná teplota z TZ °C	39	42	45	48	53	57	60	63	65	
5. Výpočtový teplotný spád :	92,5 °C / 67,5 °C	Teplonosná látka : teplá voda									
6. Výrobné číslo a adresa	MT1										
určeného meradla tepla TUV :	MT2										
7. Výrobné číslo a adresa	SV1										
meradla SV na prípravu TUV :	SV2										
8. Nočný útlm pri vonkajšej teplote nižšej ako :	13 °C										
	v čase :	od	16	hod	do	5 ⁰⁰	hod				
Veľkosť útlmu (zníženie výstupnej teploty z TZ) o :	7 °C										
9. Dodávka TUV zabezpečená :	od	hod	do	hod							
10. Počet osôb :		Predpokladaná spotreba teplej vody :						0,00	[m3]		
11. Zmluvne dohodnuté ročné množstvo tepla: pre domácnosť ^{a)}	ÚK :	190 800,00	[kWh]	TUV :	0,00	[kWh]					
	: iný odber ^{b)}	ÚK :		[kWh]	TUV :		[kWh]				
12. Termoregulačné ventily :	ÁNO	Hydraulické vyregulovanie objektu:					ÁNO				
13. Zateplenie objektu :	ÁNO										
14. Miesto plnenia ÚK :	za meračom tepla na DOST										
Miesto plnenia TUV :											

Adresa určeného meradla ÚK	Výrobné číslo určeného meradla ÚK	Údaje o objekte odberateľa					Požadované vstupné parametre objektu z projektu		
		Merná plocha obj. [m ²]	Domácnosti ^a		Ostatné ^b		Príkon [kW]	Dispozičný tlak [kPa]	Prietok [m ³ /h]
			[počet]	[m ²]	[počet]	[m ²]			
ZŠ Komenského A	69549195						350	20,0	
SPOLU									

a) V zmysle zákona 609/2007, podľa § 31 ods.1 písm. i)

b) Odbery, ktoré nie sú oslobodené od spotrebnej dane zo zemného plynu použitého na výrobu tepla.

UPOZORNENIE

Ak odberateľ vôbec neuvedie alebo neuvedie správne údaje o objekte s požadovanými vstupnými parametrami alebo nemá zabezpečené hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov v objekte dodávateľ na základe vlastných skúseností zabezpečí vstupné parametre vykurovacieho média pre tento objekt. V takomto prípade nezodpovedá za prípadné problémy v kvalite a hospodárnosti dodávky tepla do

V Seredi, dňa :

Dodávateľ


0.

1EĐ

276

Technické parametre odberného miesta, objednávka odberateľa na odber tepla na rok 2015

Dodávateľ : Energetika Sered', s.r.o.
Sídlo : Mlynárska 4677/39, 926 01 Sered'

Odberateľ : ZŠ J.A.Komenského
Sídlo : Sered'

1. Tepelný zdroj :	K2	Komenského									
2. Ekvitermická regulácia v tepelnom zdroji :	ÁNO										
3. Odberné miesto :	ZŠ Komenského B										
4. Vykurovacia krivka :	vonkajšia teplota °C	13	10	7	4	0	-4	-7	-10	-12	
	výstupná teplota z TZ °C	39	42	45	48	53	57	60	63	65	
5. Výpočtový teplotný spád :	92,5 °C / 67,5 °C	Teplonosná látka : teplá voda									
6. Výrobné číslo a adresa	MT1	69549145									
určeného meradla tepla TÚV :	MT2										
7. Výrobné číslo a adresa	SV1	10158456									
meradla SV na prípravu TÚV :	SV2										
8. Nočný útlm pri vonkajšej teplote nižšej ako :	13 °C										
v čase :	od 16 hod do 5 ⁰⁰ hod										
Veľkosť útlmu (zníženie výstupnej teploty z TZ) o :	7 °C										
9. Dodávka TÚV zabezpečená :	od 6 hod do 16 hod										
10. Počet osôb :	Predpokladaná spotreba teplej vody :										700,00 [m3]
11. Zmluvne dohodnuté ročné množstvo tepla: pre domácnosť ^{a)}	ÚK :	190 800,00 [kWh]	TÚV :	68 900,00 [kWh]							
: iný odber ^{b)}	ÚK :		[kWh]	TÚV :							
12. Termoregulačné ventily :	ÁNO	Hydraulické vyregulovanie objektu:									ÁNO
13. Zateplenie objektu :	NIE										
14. Miesto plnenia ÚK :	za meračom tepla na DOST										
Miesto plnenia TÚV :	za uzatváracou armatúrou na výstupe z doskového výmenníka DOST										

Adresa určeného meradla ÚK	Výrobné číslo určeného meradla ÚK	Údaje o objekte odberateľa					Požadované vstupné parametre objektu z projektu		
		Merná plocha obj. [m ²]	Domácnosti ^a		Ostatné ^b		Príkon [kW]	Dispozičný tlak [kPa]	Prietok [m ³ /h]
			[počet]	[m ²]	[počet]	[m ²]			
ZŠ Komenského B	69587135						350	20,0	
SPOLU									

a) V zmysle zákona 609/2007, podľa § 31 ods.1 písm. i)

b) Odbery, ktoré nie sú oslobodené od spotrebnej dane zo zemného plynu použitého na výrobu tepla.

UPOZORNENIE

Ak odberateľ vôbec neuvedie alebo neuvedie správne údaje o objekte s požadovanými vstupnými parametrami alebo nemá zabezpečené hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov v objekte dodávateľ na základe vlastných skúseností zabezpečí vstupné parametre vykurovacieho média pre objekt. V takomto prípade nezodpovedá za prípadné problémy v kvalite a hospodárnosti dodávky tepla do

V Seredi, dňa

20

Technické parametre odberného miesta, objednávka odberateľa na odber tepla na rok 2015

Dodávateľ : Energetika Sered', s.r.o.
Sídlo : Mlynárska 4677/39, 926 01 Sered'
Odberateľ : ZŠ J.A.Komenského
Sídlo : Sered'

1. Tepelný zdroj :	K2	Komenského										
2. Ekvitermická regulácia v tepelnom zdroji :	ÁNO											
3. Odberné miesto :	ZŠ Komenského _centrum voľného času											
4. Vykurovací krivka :	vonkajšia teplota °C	13	10	7	4	0	-4	-7	-10	-12		
	výstupná teplota z TZ °C	39	42	45	48	53	57	60	63	65		
5. Výpočtový teplotný spád :	92,5 °C / 67,5 °C	Teplonosná látka : teplá voda										
6. Výrobné číslo a adresa	MT1											
určeného meradla tepla TÚV :	MT2											
7. Výrobné číslo a adresa	SV1											
meradla SV na prípravu TÚV :	SV2											
8. Nočný útlm pri vonkajšej teplote nižšej ako :	13 °C											
	v čase :	od	8	hod	do	16	hod					
Veľkosť útlmu (zníženie výstupnej teploty z TZ) o :	7 °C											
9. Dodávka TÚV zabezpečená :	od	hod	do	hod								
10. Počet osôb :	Predpokladaná spotreba teplej vody :							0,00	[m3]			
11. Zmluvne dohodnuté ročné množstvo tepla: pre domácnosť ^{a)}	ÚK :	42 400,00	[kWh]	TÚV :	0,00	[kWh]						
	: iný odber ^{b)}	ÚK :		[kWh]	TÚV :		[kWh]					
12. Termoregulačné ventily :	ÁNO	Hydraulické vyregulovanie objektu:							ÁNO			
13. Zateplenie objektu :	NIE											
14. Miesto plnenia ÚK :	za meračom tepla na DOST											
Miesto plnenia TÚV :												

Adresa určeného meradla ÚK	Výrobné číslo určeného meradla ÚK	Údaje o objekte odberateľa					Požadované vstupné parametre objektu z projektu		
		Merná plocha obj.	Domácnosti ^a		Ostatné ^b		Prikon	Dispozičný tlak	Prietok
		[m ²]	[počet]	[m ²]	[počet]	[m ²]	[kW]	[kPa]	[m ³ /h]
ZŠ Komenského CVČ	69549149						40	20,0	
SPOLU									

a) V zmysle zákona 609/2007, podľa § 31 ods.1 písm. i)

b) Odbery, ktoré nie sú oslobodené od spotrebnej dane zo zemného plynu použitého na výrobu tepla.

UPOZORNENIE

Ak odberateľ vôbec neuvedie alebo neuvedie správne údaje o objekte s požadovanými vstupnými parametrami alebo nemá zabezpečené hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov v objekte dodávateľ na základe vlastných skúseností zabezpečí vstupné parametre vykurovacieho média pre tento objekt. V takomto prípade nezodpovedá za prípadné problémy v kvalite a hospodárnosti dodávky tepla do

V Seredi, dňa :

S.R.O.

Dc

SERED'

1726276

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0039/2015/T

Bratislava 18.11.2014

Číslo spisu: 6816-2014-BA

Číslo listu: 30080/2014/BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci zmeny rozhodnutia č. 0324/2014/T zo dňa 08.01.2014, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla

rozhodol

podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt **Energetika Sered', s.r.o.**, Mlynárska 4677/39, 926 01 Sered', IČO 47 067 578 **m e n í** rozhodnutie č. 0324/2014 T zo dňa 08.01.2014 s účinnosťou od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 takto:

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0548 €/kWh

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 171,3908 €/kW“

nahrádzajú slovami

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0552 €/kWh

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 174,8023 €/kW“

Ostané údaje uvedené v rozhodnutí č. 0324/2014/T zo dňa 08.01.2014 zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 08.10.2014 doručený pod podacím číslom úradu 26638/2014/BA založený v spise č. 6816-2014-BA návrh na zmenu rozhodnutia č. 0324/2014/T zo dňa 08.01.2014, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2014 (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) regulovanému subjektu Energetika Sered', s.r.o., Mlynárska 4677/39, 926 01 Sered', IČO 47 067 578 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len "zákon o regulácii") v spojení s § 17 ods. 4 zákona o regulácii cenové konanie.

Regulovaný subjekt návrh na zmenu ceny odôvodnil investičným zámerom na zefektívnenie výroby tepla (prepojenie zdrojov K5 a K4 a následné zrušenie zdroja K4 a pripojením nových odberateľov). Týmto investičným opatrením došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri schválení ceny rozhodnutím č. 0324/2014/T zo dňa 08.01.2014.

Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka cenového konania zmení rozhodnutie, ak sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny.

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike (ďalej len „vyhláška č. 222/2013 Z. z.“) v § 4 ustanovuje rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov a v § 6 spôsob určenia výšky primeraného zisku. Podľa § 4 ods. 17 vyhlášky č. 222/2013 Z. z. ekonomicky oprávnenými nákladmi sú náklady, ktoré sa preukazujú účtovnými dokladmi a náklady na nákup paliva, nákup tepla a regulovanej zložky fixných nákladov, ktorých výška sa vypočíta podľa § 4 ods. 8 vyhlášky č. 222/2013 Z. z. a náklady na plánované generálne opravy podľa § 4 ods. 1 písm. l) vyhlášky č. 222/2013 Z. z..

Úrad preskúmal predložené podklady k návrhu na zmenu rozhodnutia a skonštatoval, že návrh na zmenu rozhodnutia má všetky náležitosti podľa § 14 ods. 4 zákona o regulácii a § 8 ods. 5 vyhlášky č. 222/2013 Z. z..

Úrad skonštatoval, že rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených variabilných a fixných nákladov a výška zisku navrhnutá regulovaným subjektom je v súlade s § 4 a § 6 vyhlášky č. 222/2013 Z. z..

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovel v plnom rozsahu.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia dospel k záveru, že návrh na zmenu rozhodnutia č. 0324/2014/T zo dňa 08.01.2014 je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 2 písm. b), § 3 písm. b), § 4 a 6 a § 8 ods. 5 vyhlášky č. 222/2013 Z. z., a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík, PhD.
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:

Energetika Sered', s.r.o., Mlynárska 4677/39, 926 01 Sered'