

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN

	Stavba:	Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (HERITAGE SK-AT)						
	Investor:	Bratislavský samosprávny kraj						
	Zhotoviteľ:	Skupina dodávateľov SOAR sk, a.s., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina a SOAR, spol. s r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina						
Zodpovedná osoba:	Meno a priezvisko :	Peter Polaček						

PREDMET KONTROLY	KONTROLOVANÝ PARAMETER, VLASTNOSŤ	SPÔSOB KONTROLY	KONTROLU VYKONÁVA, ZABEZPEČUJE	MNOŽSTVO KONTROL/SKÚŠOK	PREDPIS	VÝSTUP, zapis SD, protokol, certifikát, atď	DÁTUM SKÚŠKY/ KONTROLY	PODPIS ZODP. OSOBY
------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------------------------	-------------------------	---------	---	------------------------	--------------------

BUDOVA

Geologický prieskum

Hydrogeologické pomery , hydrochemické zhodnotenie	hydrogeologia-hladina a výdatnosť, agresivita na betony podzemnej vody	labolatorne skúšky	geotechnik	1 / vrt	STN 72 1001, STN 03 8375, STN EN 206-1			
Charakteristika uzemia	seizmicita,	labolatorne skúšky	geotechnik	1 / vrt	STN 73 0036			
	ťažiteľnosť zemín	labolatorne skúšky	geotechnik	1 / vrt	STN 73 3050			
Inžiniersko geologické pomery, geotechnické charakteristiky zemín	vhodnosť pre podlažie a násypy	labolatorne skúšky	geotechnik	1 / vrt	STN 72 10 02			
	Poissonovo číslo, modul pretvárnosti E_{def} , únosnosť, premrzanie základ. Pôdy, radonový prestup	labolatorne skúšky	geotechnik	1 / vrt	STN 731001, STN 73 0090			

Zemné práce

Výkopy, odkopávky	a) vytýčenie stavby - odovzdanie výškových a smerových bodov	geodetické zameranie, vizuálna kontrola	geodet, stavbyvedúci	všetky konštrukcie	PD	zápis v SD		
	b) prevzatie základovej špáry	vidová kontrola	stavbyvedúci	1/2000 m ³	STN 73 10 01 STN 73 30 50	zápis v SD		
Násypy, (spätne) zásypy	a) hrúbka vrstiev stanovených technickou správou a PD	kontrolné meranie na mieste tvaru	stavbyvedúci	1/2000 m ³	STN 73 10 01 STN 73 30 50			
	b) rozmery telesa	kontrolné meranie na mieste tvaru	geodet stavbyvedúci	1/2000 m ³				
	c) zhutnenie zemín	statická (dynamická) skúška zhutnenia zemín a sypanín	akreditovaná skúšobňa, popr. Geotechnik, dozor	skúška / 2000 m ²	STN 72 10 06			
Štrkové podsypy pod zákl. a bet. dosky	a) skladba konštrukcií- hrubky vrstvy	kontrolné meranie na mieste tvaru	stavbyvedúci	1/2000 m ³	STN 73 10 01 STN 73 30 50			
	b) rovinnosť	kontrolné meranie na mieste tvaru	stavbyvedúci	1/2000 m ³				
	kontrola zhutnenia zemín a sypanín	statická (dynamická) skúška zhutnenia zemín a sypanín	akreditovaná skúšobňa popr. Geotechnik, dozor	3 skúšky / 1500 m ³	STN 72 10 06			

Základanie, pilóty

			stavbyvedúci		Kontrola			
--	--	--	--------------	--	----------	--	--	--

PREDMET KONTROLY	KONTROLOVANÝ PARAMETER, VLASTNOSŤ	SPÔSOB KONTROLY	KONTROLU VYKONÁVA, ZABEZPEČUJE	MNOŽSTVO KONTROL/SKÚŠOK	PREDPIS	VÝSTUP, zapis SD, protokol, certifikát, atď	DÁTUM SKÚŠKY/ KONTROLY	PODPIS ZODP. OSOBY
Výstuž	- výstuž	hutný atest	stavebný dozor	1/100 t	odovzdaných dokladov			
		technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci	všetky dodávky výstuže	PD			
		vizuálna kontrola, zaistenie súladu s PD ako podklad pre súhlas so zahájením betonáže	stavbyvedúci, stav. Dozor	všetky konštrukcie	PD			
Betón	- pevnosť betónu	kocková skúška technologickej pevnosti betónu	akreditovaná skúšobňa	1/200 m3	STN EN 12390-3			
	- doprava, ukladanie a hutnenie	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	1/200 m3	STN EN 12350-4			
	- dilatačné a pracovné špáry	techn. Požiadavky	stavbyvedúci		STN 73 2400 STN P ENV 13670-1 STN EN 206-1			
	- zameranie po dokončení	záverečné meranie	geodet	všetky konštrukcie	PD			
Debnenie betónových konštrukcií	a) rozmerové, smerové a výškové zostavenie	kontrolné meranie, vytýčenie	stavbyvedúci, popr. geodet	ucelená časť konštrukcie	STN 73 2400 STN P ENV 13670-1 STN EN 206-1			
	b) otvory, priestory a stavebné úpravy	kontrolné meranie	stavbyvedúci	ucelená časť konštrukcie				
	c) tesnosť debnenia, podpory debnenia a jeho tuhosť	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	ucelená časť konštrukcie	STN 73 2810			
Vytýčenie	a) vytýčenie stavby - odovzdanie výškových a smerových bodov	geodetické zameranie, vizuálna kontrola	geodet, stavbyvedúci	všetky konštrukcie	PD	zápis v SD		
Konštrukcie betónové monolitické								
Betón	a) pevnosť betónu	kocková skúška technologickej pevnosti	akreditovaná skúšobňa	1/200 m3	STN EN 12390-3			
	b) doprava, ukladanie, hutnenie	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	1/200 m3	STN EN 12350-4			
	c) dilatačné a pracovné špáry	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	podľa PD	STN 73 2400 STN P ENV 13670-1 STN EN 206-1 PD a technická správa			
Debnenie betónových	a) rozmerové, smerové a výškové zostavenie	kontrolné meranie, vytýčenie	stavbyvedúci, popr. geodet	ucelená časť konštrukcie	STN 73 2400 STN P ENV 13670-1 STN EN 206-1			

PREDMET KONTROLY	KONTROLOVANÝ PARAMETER, VLASTNOSŤ	SPÔSOB KONTROLY	KONTROLU VYKONÁVA, ZABEZPEČUJE	MNOŽSTVO KONTROL/SKÚŠOK	PREDPIS	VÝSTUP, zapis SD, protokol, certifikát, atď	DÁTUM SKÚŠKY/ KONTROLY	PODPIS ZODP. OSOBY
<i>konštrukcií</i>	b) otvory, priestory a stavebné úpravy	kontrolné meranie	stavbyvedúci	ucelená časť konštrukcie				
	c) tesnosť debnenia, podpory debnenia a jeho tuhosť	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	ucelená časť konštrukcie	STN 73 2810			
<i>Výstuž betónu</i>	a) kvalita výstuže, druh a profil ocele	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci	každá dodávka každého druhu	STN 73 2400 STN P ENV 13670-1 STN EN 206-1			
	b) uloženie výstuže (rozmery, čistota, krytie) podľa PD	vizuálna kontrola, zaistenie súladu s PD ako podklad pre súhlas so zahájením betonáže	stavebný dozor stavbyvedúci, popr. Statik	ucelená časť konštrukcie				
Konštrukcie betónové prefabrikované								
<i>Betónové konštrukcie prefabrikované</i>	a) rozmerové, smerové a výškové zostavenie	kontrolné meranie, vytýčenie	stavbyvedúci geodet	všetky konštrukcie	STN 73 2480			
	b) prevedenie stykov dielcov	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	všetky konštrukcie	tech. postup			
	c) betónové dielce	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci	všetky dielce	zákon č. 436/2001 vyhláška 158/2004			
	d) kontrola montážneho postupu	kontrola podľa tech. postupu - odovzdá ho pred začatím dodávateľ	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky dielce	podľa technologického postupu montáže			
	e) kontrola presnosti montáže skeletu po dokončení	geodetické zameranie	stavbyvedúci geodet	dokončené konštrukcie	podľa PD			
Konštrukcie montované oceľové								
<i>Konštrukcie montované oceľové</i>	a) rozmerové, smerové a výškové zostavenie	kontrolné meranie, vytýčenie	stavbyvedúci geodet	všetky konštrukcie				
	b) dodávka OK	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci	každá ucelená dodávka	zákon č. 436/2001 vyhláška 158/2004			
	c) podliatie pätiiek stĺpov a montážne styky	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	všetky konštrukcie	STN 73 1495			
	d) nátery - materiál	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci		tech. postup výrobcu farieb, PD			
	- vyhotovenie			1/200 m3				
	e) kontrola povrchovej úpravy OK - zinkovanie	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci	všetky konštrukcie	STN EN 12329			
	f) kontrola zvarov a stykov OK		stavbyvedúci, stav. dozor	priebežne všetky konštrukcie	PD, tech. postupy montáže OK			
	g) kontrola presnosti montáže	geodetické zameranie	stavbyvedúci	dokončené	PD			

PREDMET KONTROLY	KONTROLOVANÝ PARAMETER, VLASTNOSŤ	SPÔSOB KONTROLY	KONTROLU VYKONÁVA, ZABEZPEČUJE	MNOŽSTVO KONTROL/SKÚŠOK	PREDPIS	VÝSTUP, zapis SD, protokol, certifikát, atď	DÁTUM SKÚŠKY/ KONTROLY	PODPIS ZODP. OSOBY
	OK po dokončení		geodet		PD			
Konštrukcie zvislé a kompleté murované								
Konštrukcie murované nosné	a) rozmerové, smerové a výškové zostavenie	kontrolné meranie, vytýčenie	stavbyvedúci, príp. geodet	všetky konštrukcie	PD, tech. postupy montáže			
	b) atesty a certifikáty murovacieho materiálu	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci	všetky dodávky	tech. postup výrobcu farieb,			
	c) vyhotovenie konštrukčných detailov		stavbyvedúci	všetky konštrukcie	PD			
	d) kontrola presnosti montáže murovaných konštrukcií po dokončení	kontrolné meranie	stavbyvedúci	dokončené konštrukcie	PD			
Omietky								
Omietky	a) úpravy podkladu omietky	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	všetky konštrukcie	STN 73 2577 STN EN 998-1			
	b) rovinnosť	vizuálna kontrola, meranie rovinnou latou	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky konštrukcie				
	c) estetickosť povrchu	vizuálna kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky konštrukcie				
	d) kontrola použitých materiálov	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci	všetky dodávky materiálov	PD			
	e) kontrola aplikácie omietkových zmesí v závislosti na klimatických podmienkach	kontrola podľa tech. postupov od dodávateľa a výrobcu materiálov	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky konštrukcie				
Potery								
Potery	a) kvalita betónovej zmesi	viď bod 1.5.1. - betón	stavbyvedúci	všetky dodávky betónu	STN 73 2400 STN P ENV 13670-1 STN EN 206-1			
	b) dilatačné a pracovné špáry	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	1/500 m2	PD			
	c) úprava a rovinnosť povrchu	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	všetky konštrukcie	STN 73 2400 STN P ENV 13670-1 STN EN 206-1			
		kontrolné meranie rovinnou latou	stavbyvedúci	1/500 m2	STN 73 0212			
Výplne otvorov								
Okná	a) kvalita výrobkov	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky výrobky	zákon č. 436/2001 vyhláška 158/2004			
Dvere	b) smerové a výškové osadenie	kontrolné meranie	stavbyvedúci	všetky výrobky	STN 73 3130			
	c) zakotvenie do konštrukcie	vizuálna kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky výrobky				

PREDMET KONTROLY	KONTROLOVANÝ PARAMETER, VLASTNOSŤ	SPÔSOB KONTROLY	KONTROLU VYKONÁVA, ZABEZPEČUJE	MNOŽSTVO KONTROL/SKÚŠOK	PREDPIS	VÝSTUP, zapis SD, protokol, certifikát, atď	DÁTUM SKÚŠKY/ KONTROLY	PODPIS ZODP. OSOBY
	d) tesnosť špárového zalištovania, funkčnosť	vizuálna kontrola podľa TP	stavbyvedúci	všetky výrobky				
Vnútorná kanalizácia								
Vnútorná kanalizácia	a) vytýčenie jednotlivých vetví kanalizačných rozvodov	kontrolné meranie, vytýčenie	stavbyvedúci, geodet	všetky vetvy	PD			
	b) kvalita výrobkov	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci, stav. dozor	každá dodávka	zákon č. 436/2001 vyhláška 158/2004			
	c) kontrola spádov potrubí, rozmerov a revizných šácht	kontrolné meranie, vizuálna kontrola	stavbyvedúci geodet	všetky vetvy 1/100 m	STN 73 4108			
	d) kontrola prevedenia montáže pred obsypom	vizuálna kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky vetvy				
	e) vodotesnosť, plynotesnosť	materiálu	stavbyvedúci, stav. dozor	každá dodávka				
		gravitačná skúška	stavbyvedúci	všetky konštrukcie				
	f) upevnenie potrubia a pripojenie zariadení predmetov	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	všetky konštrukcie				
Vnútorný vodovod								
Vnútorný vodovod	a) vytýčenie, vymeranie trasy	vizuálna kontrola, vytýčenie	stavbyvedúci, geodet	celý systém	STN 73 0202 STN 73 0422			
	b) kvalita výrobkov	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci, stav. dozor	každá dodávka	STN 73 4108			
	c) kontrola rozmerov a vedenia potrubí	vizuálna kontrola podľa TP	stavbyvedúci	každá časť	STN 73 4108			
	d) upevnenie potrubí a pripojenie armatúr	vizuálna kontrola podľa TP	stavbyvedúci	každá časť	tech. postupy			
	e) izolácie potrubí	vizuálna kontrola podľa TP	stavbyvedúci	každá časť	tech. postupy			
	f) protikorozna ochrana potrubia	vizuálna kontrola podľa TP	stavbyvedúci	každá časť	STN 73 4108			
	g) vodotesnosť	tlačová skúška	odborná firma, stav. dozor	každá vetva	STN 73 4108			
	h) prepláchnutie a dezinfekcia	preplach potrubí	odborná firma, stav. dozor	celý systém				
	i) bakteriologické testy	odbery vzoriek	stavbyvedúci HES	celý systém				
	j) potrubné rozvody - kontrola montáže, nosnosti a kotvenia do betónových konštrukcií podľa pokynov statika a PD	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	kompletný systém	podľa PD			
Ustredné vykurovanie teplovodné								

PREDMET KONTROLY	KONTROLOVANÝ PARAMETER, VLASTNOSŤ	SPÔSOB KONTROLY	KONTROLU VYKONÁVA, ZABEZPEČUJE	MNOŽSTVO KONTROL/SKÚŠOK	PREDPIS	VÝSTUP, zapis SD, protokol, certifikát, atď	DÁTUM SKÚŠKY/ KONTROLY	PODPIS ZODP. OSOBY
Ústredné teplovodné vykurovanie	a) kvalita výrobkov	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci, stav. dozor	každá dodávka				
	b) upevnenie potrubí	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	každá časť	STN EN 12171			
	c) rozmery vedení potrubí	kontrolné meranie	stavbyvedúci	každá časť				
		vizuálna kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor					
	d) napustenie systému vodou	kontrola, predloženie dokladu o napustení systému vodou	stavbyvedúci	kompletný systém				
	d) tesnosť	tlaková skúška	stavbyvedúci, stav. dozor	kompletný systém				
			odborná firma					
e) vykurovacia skúška	vizuálna kontrola, zaistenie protokolu	stavbyvedúci, stav. dozor	kompletný systém					
		odborná firma						
Vetranie a klimatizácia								
Vetranie a klimatizácia	a) kvalita použitých výrobkov	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci, stav. dozor	každá dodávka				
	b) zostavenie zariadenia, kontrola použitia gumového tesnenia pri zostavovaní, upevnenie a vedenie potrubí	vizuálna kontrola, kontrolné merania	stavbyvedúci	každá časť				
	c) prevedenie elektrických zariadení	revízie elektrických zariadení	revízny technik	každé zariadenie	STN 33 1500			
			stavbyvedúci					
	d) izolácie potrubí	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	každá časť	STN 73 0802			
	e) zaregulovanie celého systému a overenie prevádzky	prevádzková skúška	stavbyvedúci	kompletný systém	PD			
			odborná firma					
f) nátery potrubí	vizuálna kontrola kvality + počty náterov	stavbyvedúci	celý systém					
g) prevádzkové skúšky	uvedenie zariadenia do prevádzky	stavbyvedúci	celý systém					
Vnútorné rozvody silnoprádu a slaboprádu								
	a) kvalita materiálov a použitých výrobkov	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci, stav. dozor	každá dodávka	STN 33 2130			
	b) káblové nosiče - kontrola montáže, nosnosti a kotvenia do betónových konštrukcií	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	kompletný systém	PD			
	c) káblové nosiče - kontrola rovnosti	vizuálna kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor	kompletný systém				

PREDMET KONTROLY	KONTROLOVANÝ PARAMETER, VLASTNOSŤ	SPÔSOB KONTROLY	KONTROLU VYKONÁVA, ZABEZPEČUJE	MNOŽSTVO KONTROL/SKÚŠOK	PREDPIS	VÝSTUP, zapis SD, protokol, certifikát, atď	DÁTUM SKÚŠKY/ KONTROLY	PODPIS ZODP. OSOBY
Elektrické rozvody vnútorné	d) prestupy - kontrola prevedenia	vizuálna kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor	kompletný systém	STN 73 0802			
	e) značenie káblov	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	kompletný systém	STN 33 2130			
	f) ukladanie káblov do zeme	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	kompletný systém prípojk	STN 34 1050 STN 33 2000			
	g) bezpečnosť a správnosť inštalácie	revizna správa	revízny technik stavbyvedúci, stav. dozor	každý okruh	STN 33 1500			
	h) kontrola predmetu diela odborným technikom v odbore elektro v priebehu prevádzania diela a pred dokončením	vizuálna kontrola, kontrolné merania	stavbyvedúci v spolupráci s TO	kompletný systém	PD			
	i) kontrola súhlasu diela s PD		stavbyvedúci v spolupráci s TO	kompletný systém	PD, tech. správa, stav. popisy			
	j) funkčné skúšky	uvedenie zariadenia do prevádzky	stavbyvedúci v spolupráci s TO revízny technik, stav. dozor	kompletný systém vo väzbe na ostatné zariadenia	STN 33 1500			
Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti								
Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti	a) podklad izolácie	rovinatosť	stavbyvedúci	celková plocha	STN 73 3050			
	b) kvalita izolačných hmôt	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci, stav. dozor	každá dodávka				
	c) dodržanie skladby konštrukcií, detaily napájania, úprava prestupov	vizuálna kontrola podľa TP od dodávateľa, popr. podľa PD	stavbyvedúci, stav. dozor	celková plocha	predpisy výrovcu izolácie			
	d) ochrana izolácie	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	celková plocha				
	e) kontrola izolácie pred zakrytím alebo prevedením krycích vrstiev	vizuálna kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor	celková plocha				
Izolácie tepelné								
Izolácie tepelné	a) kvalita materiálov a výrobkov	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci, stav. dozor	každá dodávka	zákon č. 436/2001 vyhláška 158/2004			
	b) uloženie a upevnenie izolácie	vizuálna kontrola podľa TP výrobcu alebo dodávateľa	stavbyvedúci	celková plocha	tech. postup			
	c) ochrana izolácie	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	celková plocha				
	d) kontrola izolácie pred zakrytím alebo vyhotovením krycích vrstiev	vizuálna kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor	celková plocha				
	e) kontrola parotesnej zábrany	presahy uvedené v PD, resp. tech. liste výrobcu	stavbyvedúci	celková plocha	tech. postup			
Strecha, nosná konštrukcia								
	a) zameranie rovinnosti podkladnej konštrukcie	kontrolné meranie	stavbyvedúci	všetky konštrukcie				

PREDMET KONTROLY	KONTROLOVANÝ PARAMETER, VLASTNOSŤ	SPÔSOB KONTROLY	KONTROLU VYKONÁVA, ZABEZPEČUJE	MNOŽSTVO KONTROL/SKÚŠOK	PREDPIS	VÝSTUP, zapis SD, protokol, certifikát, atď	DÁTUM SKÚŠKY/ KONTROLY	PODPIS ZODP. OSOBY
Trapézové plechy	b) dodržanie projektovej dokumentácie) kladačského plánu a návrhu kotvenia)	vizuálna kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor	overenie súladu diela s PD				
	c) overenie kvality výrobku	vizuálna kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor	každá dodávka				
	d) kontrola použitých materiálov podľa PD	vizuálna kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor	každá dodávka	technické požiadavky na stav. Výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004			
Konštrukcie klampiarske								
Konštrukcie klampiarske	a) rozmery a priestorové zostavenia, dodržanie spádov	kontrolné merania	stavbyvedúci	kompletný systém	STN 73 3610			
	b) spoje a dilatácie, upevnenie a vyhotovenie	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	kompletný systém				
	c) kvalita materiálov a výrobkov	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci, stav. dozor	každá dodávka	zákon č. 436/2001 vyhláška 158/2004			
	d) kontrola tesnosti vyhotoveného diela	skúška zatopením	stavbyvedúci	všetky konštrukcie				
	e) kontrola povrchovej úpravy klampiarskych prvkov ev. poškodenia	vizuálna kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky konštrukcie	STN 03 8220, STN EN ISO 8501-1 STN EN 12500			
Konštrukcie zámočnicke								
Konštrukcie zámočnicke	a) kvalita výrobkov a materiálov	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci	každá dodávka	STN 73 26 01 STN 74 32 82			
	b) rozmerové a priestorové zostavenie	kontrolné merania	stavbyvedúci	každá časť				
	c) nátery - materiál	kvalitu výrobkov posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci	všetky druhy náterov	STN 03 8220, STN EN ISO 8501-1 STN EN 12500			
	- vyhotovenie	vizuálna kontrola, porovnanie s PD	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky konštrukcie				
	d) kontrola povrchovej úpravy / nátery, pozinkovanie	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	všetky konštrukcie				
	f) kontrola zvarov a spojov zámočnických konštrukcií	vizuálna kontrola kontrola pevnosti a prevedenia zvarov	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky konštrukcie				
Dlažby, obklady								
	a) povrch podkladu	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	všetky konštrukcie				

PREDMET KONTROLY	KONTROLOVANÝ PARAMETER, VLASTNOSŤ	SPÔSOB KONTROLY	KONTROLU VYKONÁVA, ZABEZPEČUJE	MNOŽSTVO KONTROL/SKÚŠOK	PREDPIS	VÝSTUP, zapis SD, protokol, certifikát, atď	DÁTUM SKÚŠKY/ KONTROLY	PODPIS ZODP. OSOBY
Dlažby, obklady	b) kvalita materiálu	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci, stav. dozor	každá dodávka	STN 72 4801 STN 72 4840			
	c) špárovanie, šírka špár, vzhľad	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	všetky konštrukcie	STN 73 3450			
	d) rovinnosť povrchov	kontrolné merania rovinnou latou	stavbyvedúci	všetky konštrukcie				
	e) eventúálne spády dlažieb	kontrolné merania	stavbyvedúci	všetky konštrukcie				
	f) kontrola súladu dilatačných špár v dlažbách s dilatáciami podkladovej konštrukcie	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	všetky konštrukcie	PD			
	g) kontrola tmelenia obkladov v styku s okolitými konštrukciami	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	všetky konštrukcie				
Sádrokartónové konštrukcie, minerálne podhľady								
Sádrokartónové konštrukcie, minerálne podhľady	a) kvalita materiálov a výrobkov	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci, stav. dozor	každá dodávka	zákon č. 436/2001 vyhláška 158/2004			
	b) priestorové zostavenie	kontrolné merania	stavbyvedúci	všetky konštrukcie	tech. postupy výrobcu			
	c) finálne prevedenie povrchov	vizuálna kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky konštrukcie				
	d) kontrola montáže podľa tech. postupov jednotlivých výrobcov	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	všetky konštrukcie				
	e) dodržanie PD	vizuálna kontrola, kontrolné merania	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky konštrukcie				
	f) kontrola použitých materiálov podľa PD	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	všetky materiály				
Maľby								
Maľby	a) kvalita materiálov	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci	každá dodávka	zákon č. 436/2001 vyhláška 158/2004			
	b) úprava podkladu maľby	vizuálna kontrola	stavbyvedúci	všetky konštrukcie	tech. postupy výrobcu			
	c) počet vrstiev	pravidelné kontroly tech. postupov, súhlas s vyhotovením ďalšej vrstvy	stavbyvedúci	všetky konštrukcie				
	d) kontrola použitých materiálov podľa PD vrátane farebných odtieňov	vizuálna kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky materiály				
	e) kontrola konečného vyhotovenia	vizuálna kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky konštrukcie				
Nátery								

PREDMET KONTROLY	KONTROLOVANÝ PARAMETER, VLASTNOSŤ	SPÔSOB KONTROLY	KONTROLU VYKONÁVA, ZABEZPEČUJE	MNOŽSTVO KONTROL/SKÚŠOK	PREDPIS	VÝSTUP, zapis SD, protokol, certifikát, atď	DÁTUM SKÚŠKY/ KONTROLY	PODPIS ZODP. OSOBY
Nátery	a) kvalita materiálov	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci	každá dodávka	zákon č. 436/2001 vyhláška 158/2004			
	b) úprava podkladu náteru	vizuální kontrola	stavbyvedúci	všetky konštrukcie	tech. postupy výrobcu			
	c) dodržiavanie tech. postupu a PD	vizuální kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky konštrukcie				
	d) kontrola použitých materiálov podľa PD vrátane farebných odtieňov	vizuálna kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky materiály				
Podlahové krytiny								
Podlahové krytiny	a) kvalita materiálu	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci	každá dodávka	zákon č. 436/2001 vyhláška 158/2004			
	b) kontrola pokládky, kontrola špár a stykov	vizuálna kontrola podľa tech. postupu predloženého dodávateľom	stavbyvedúci	všetky konštrukcie	STN 74 4505			
	c) kontrola súhlasu diela s PD	vizuálna kontrola, kontrolné merania	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky konštrukcie				
	d) kontrola použitých materiálov podľa PD vrátane farebných odtieňov	vizuálna kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky materiály				
Fasádne úpravy								
Fasádne úpravy	a) kvalita materiálov	technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004	stavbyvedúci, stav. dozor	každá dodávka	zákon č. 436/2001 vyhláška 158/2004			
	b) rovinnosť podkladu	kontrolné merania	stavbyvedúci	všetky konštrukcie	tech. postupy výrobcu			
	c) vzhľad	vizuálna kontrola s ohľadom na požiadavky objednávateľa	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky konštrukcie				
	d) kontrola použitých materiálov podľa PD vrátane odtieňov a farebnosti	vizuálna kontrola	stavbyvedúci, stav. dozor	všetky materiály				

všeobecné priebežné kontroly

technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhlášky 158/2004

všetky zabudované Stavebné výrobky doložené zhodou výrobkov (alebo certifikátom) v zmysle zak. 90/96 Z.z. o zhode výrobkov...

Zmluvný dodávateľ pri prebratí diela odovzdá výkresovú projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia

porealizačné zameranie jednotlivých prvkov a ucelených častí pred zakrytím

meradlá a prístroje zodpovedajú kalibrácií v zmysle metrologických noriem

Vyhotovil:

Peter Polaček

Schválil:

Dňa:

Dňa:

PREDMET KONTROLY	KONTROLOVANÝ PARAMETER, VLASTNOST	SPÔSOB KONTROLY	KONTROLU VYKONÁVA, ZABEZPEČUJE	MNOŽSTVO KONTROL/SKÚŠOK	PREDPIS	VÝSTUP, zapis SD, protokol, certifikát, atď	DÁTUM SKÚŠKY/ KONTROLY	PODPIS ZODP. OSOBY
------------------	--------------------------------------	-----------------	--------------------------------------	----------------------------	---------	--	---------------------------	-----------------------

Podpis:

Podpis:

Podpisové vzory: