

Oddelenie riadenia projektov
Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, P. O. BOX 106
820 05 Bratislava 25
V Bratislave dňa 05. 04. 2019

ODBORNÉ VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU

k prácam naviac na stavbe: Obnova Strednej odbornej školy Hlinická 1, Bratislava

Zoznam prác naviac a vyjadrenie SD k danej práci naviac (doplňujúce alebo nevyhnutné vykonať):

práca naviac:	31 / Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca ktorej potreba vznikla na základe snahy o maximálne zužitkovanie časti pôvodného technologického zariadenia (prevádzka výdajne stravy) a jeho kombinácie s novo dodaným MTV.
práca naviac:	32 / ELI - Núdzové osvetlenie
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca potrebná k zabezpečeniu funkčnosti EPS (protipožiarnej bezpečnosti objektu) v zmysle novej legislatívy.
práca naviac:	33 / ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca pre plnohodnotné fungovanie nového zariadenia kuchyne.
práca naviac:	34 / ELI – Osvetlenie
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca pre splnenie hygienických požiadaviek na osvetlenie priestorov učební po premeraní skutočnej svietivosti dodaných svietidiel.
práca naviac:	35 / Vyspravenie rýh po ELI - Časť SO03
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca , práce neobsahoval zmluvný výkaz výmer
práca naviac:	36 / Napojenie rozvodov UK v kotolni
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca pre správne fungovanie UK
práca naviac:	38 / Úprava prierezov po VZT - Časť SO03
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca , práce neobsahoval zmluvný výkaz výmer
práca naviac:	39 / Prípočet - WC pre imobilných
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca pre splnenie požiadaviek a noriem pre školské zariadenia a nediskriminačný prístup k osobám s telesným postihnutím.
práca naviac:	41 / Záмок na dvere - východ na strechu vstupného vestibulu
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca potrebná pre zabezpečenie bezpečnosti pri prevádzke školského zariadenia a prevencii úrazov.
práca naviac:	42 / Doplnenie chýbajúceho množstva vonkajšej omietky
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca potrebná pre funkčnosť celého diela zistená po realizačnom zameraní.
práca naviac:	43 / Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Časť SO01
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca , práce neobsahoval zmluvný výkaz výmer.
práca naviac:	44 / Kanalizačná šachta
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca po zistení, že jestvujúca šachta a jestvujúce potrubie odvádzajúce dažďovú vodu a splaškovú vodu sú nefunkčné bolo pre potreby funkčnosti vonkajších odvodov dažďovej vody vznikla potreba realizácie nového zberného miesta.
práca naviac:	47 / Doplnenie SDK kastlíka pre rozvody UK - Časť SO01 - Hala
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca po preverení skutočnej výšky prievlakov križujúcich rozvody UK a potreby osadiť rozvody UK nižšie ako je spodná hrana podhľadu vo vstupnej hale.
práca naviac:	48 / Dopynenie VZT jednotky systémom UK
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca pre plnohodnotné fungovanie nového zariadenia kuchyne a získanie úradnej skúšky.
práca naviac:	49 / Úprava omietky v miestnosti 1.05
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca , po zistení skutočného stavu omietok v miestnosti 1.05.

práca naviac:	50 / Vybúranie kovových prvkov zo stien a ich úprava
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca , po zistení skutočného stavu omietok po demontáži doplnkových zariadení v miestnostiach.
práca naviac:	51 / ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca , jedná sa o modernizáciu pôvodného rozvádzača v odbornej dielni potrebnú k dopojeniu na novobudovanú sieť rozvodov ELI.
práca naviac:	52 / Odpočet - Tepelná izolácia potrubí
vyjadrenie AO:	doplňujúca práca (zmena) , vykurovacie potrubia ostanú priznané bez tepelnej izolácie.
práca naviac:	53 / ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stravy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca pre plnohodnotné fungovanie nového zariadenia kuchyne.
práca naviac:	54 / Odpočet - Prietokové ohrievače
vyjadrenie SD:	doplňujúca práca (zmena) po preverení skutočného počtu potrebných prietokových ohrievačov (zmena počtu oproti stavu v čase projektovania).
práca naviac:	55 / Odpočet - PVC Podlaha v miestnostiach 3.27+3.28 a epoxidová podlaha v miestnosti 1,15
vyjadrenie SD:	doplňujúca práca (zmena) po preverení skutočného stavu podláh (zmena stavu oproti stavu v čase projektovania).
práca naviac:	57 / Dilatačné lišty na steny
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca , na prekrytie stavebne dilatácie objektu školy a tým zamedzenie trhaniu omietky.
práce naviac:	58 / ZTI – Doplnenie ventilov na stúpacie potrubie
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca po zistení skutočného stavu potrubí – doplnené pre možnosť odstavenia stúpacích potrubí zvlášť bez nutnosti odstavenia celej školy s internátom (nefunkčný ventil pre odstavenie iba objektu školy, terajší stav umožňuje odstaviť iba celý komplex budov naraz).
práca naviac:	61 / Stavebné práce - NN prípojka
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca pre plnohodnotné fungovanie nového zariadenia kuchyne.
práca naviac:	62 / Kazetový podhľad - Miestnosť 1.01
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca , pre zabezpečenie minimálneho hygienického komfortu zamestnanca vykonávajúceho stálu službu.
práca naviac:	63 / Obsyp objektu štrkovým násypom
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca , po upresnení skutočnej dĺžky okapových chodníkov / obsypu objektu
práca naviac:	65 / ELI - Doplnenie chýbajúcich zásuviek
vyjadrenie SD:	doplňujúca (nevyhnutná) naviac práca vyplývajúca z platnej legislatívy, zabezpečenia potrebného istenia rozvodnej skrine

S pozdravom

.....
Ing. Marián Školník
stavebný dozor