

Kontrolný a skúšobný plán

Rekonštrukcia a investičná podpora COV P Farského 9



	Proces: Elektroinštalácie Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis - podklad Norma (číslo)	Pozn. Doklady
1	Prevedenie, hrubá montáž, rozvody (Odborné posúdenie)	MONT	P	STN 33 1500	Zápis v stavebnom denníku
2	Prevedenie, čistá montáž, zásuvky, vypínače (Odborné posúdenie)	MONT	P	STN 33 1500 STN 73 0580	Zápis v stavebnom denníku
3	Výrobky a materiály dodané pre objekt (Odborné posúdenie)	MONT	C		certifikát
4	Revízná správa (Odborné posúdenie)	MONT Š	P		protokol

	Proces: Slabopráúdové rozvody Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis - podklad Norma (číslo)	Pozn. Doklady
1	Prevedenie, hrubá montáž, rozvody (Odborné posúdenie)	MONT	P		Zápis v stavebnom denníku
2	Prevedenie, čistá montáž, zásuvky, vypínače (Odborné posúdenie)	MONT	P	STN 33 1500	Zápis v stavebnom denníku
3	Výrobky a materiály dodané pre objekt (Odborné posúdenie)	MONT	C		certifikát
4	Revízná správa (Odborné posúdenie)	MONT Š	P		protokol

	Proces: Vnútrotná kanalizácia Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis - podklad Norma (číslo)	Pozn. Doklady
1	Výrobky a materiály dodané pre objekt (Odborné posúdenie, meranie)	stavbyvedúci		STN 73 4108 Technologické predpisy	certifikát
2	Realizácia vnútornej kanalizácie (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	stavbyvedúci		STN 73 6660	Zápis v stavebnom denníku
3	Vnútrotná kanalizácia- skúška (Odborné posúdenie)	stavbyvedúci	P, S		protokol

	Proces: Vnútrotný vodovod Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis - podklad Norma (číslo)	Pozn. Doklady
1	Prevedenie, hrubá montáž, rozvody (Odborné posúdenie)	MONT	P	Technologické predpisy	Zápis v stavebnom denníku
2	Prevedenie, čistá montáž, zariadenia, predmety (Odborné posúdenie)	MONT	P	STN 73 6660	Zápis v stavebnom denníku
3	Výrobky a materiály dodané pre objekt (Odborné posúdenie, meranie)	MONT	C		certifikáty
4	Tlaková skúška (Odborné posúdenie)	MONT	P, S	STN 75 5911	protokol

	Proces: Ústredné kúrenie Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis - podklad Norma (číslo)	Pozn. Doklady
1	Prevedenie, hrubá montáž, rozvody (Odborné posúdenie)	MONT	P		Zápis v stavebnom denníku
2	Prevedenie, čistá montáž, vykurovanie. Telesá (Odborné posúdenie)	MONT	P	STN EN 12 171	Zápis v stavebnom denníku
3	Výrobky a materiály dodané pre objekt (Odborné posúdenie, meranie)	MONT	C		certifikáty
4	Vykurovacia skúška (Odborné posúdenie)	MONT	P, S		protokol

Kontrolný a skúšobný plán

Rekonštrukcia a investičná podpora COV P Farského 9



Proces: Vzduchotechnika a chladenie Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis - podklad Norma (číslo)	Pozn. Doklady
Prevedenie, hrubá montáž, rozvody (Odborné posúdenie)	MONT	P	PD	Zápis v stavebnom denníku
Prevedenie, čistá montáž, zariadenia, predmety (Odborné posúdenie)	MONT	P	PD	Zápis v stavebnom denníku
Výrobky a materiály dodané pre objekt (Odborné posúdenie, meranie)	MONT	C		certifikáty
Skúška (Odborné posúdenie)	MONT	P, S		protokol

Proces: Výťah Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis - podklad Norma (číslo)	Pozn. Doklady
Prevedenie, hrubá montáž, kompletáž (Odborné posúdenie)	MONT	P, M		Zápis v stavebnom denníku
Výrobky a materiály dodané pre objekt (Odborné posúdenie, meranie)	MONT	C		certifikáty
Skúška, zaškolenie (Odborné posúdenie)	MONT	P, S		protokol

Skratky: G - geodet, MONT - odborný montážnik / firma, Š - špecialista / revízny technik, SD - stavebný dozor, P - prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem,

C - certifikát na výrobky, M - meranie geometrických veličín, S - skúška fyzikálnych veličín, PD - projektová dokumentácia

Dátum vypracovania KSP:

KSP vypracoval (meno, podpis):

KSP schválil (meno, podpis):

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 359722 7, DIČ: 2022116206

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 359722 7, DIČ: 2022116206

19.8.2020