



REGIONÁLNE CESTY BRATISLAVA

akciová spoločnosť

Čučoriedková č.6, 827 12 BRATISLAVA

BECONT PROPERTY, s.r.o.

Vajnorská 100/A

831 04 BRATISLAVA

Váš list zn./dňa

Naša značka :
836/18/946/OSI

vybavuje :
Ing. Nagyová

Bratislava, dňa :
3.7.2018

VEC: Vyjadrenie k PD stavebných objektov na stavebné povolenie stavby

„Polyfunkčný objekt, Svätý Jur, časť Kačačnice“

SO-05 Komunikácie, parkoviská, chodníky

SO-05.2 Stavebné úpravy na Krajinskej ceste

K Vašej žiadosti je naše vyjadrenie nasledovné :

K plánovanej výstavbe nemáme námietky s tým, že sa zachová priebežný chodník pozdĺž cesty II/502 na celú šírku dotknutých pozemkov.

V rámci stavebného objektu *SO-05* sa vyjadrujeme k pripojeniu vetvy A na cestu II/502.

Systém dopravnej obsluhy areálu prostredníctvom vetvy A a umiestnenie deliaceho ostrovčeka na ceste II/502 podlieha súhlasnému záväznému stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného zboru ODI Pezinok.

Na pripojenie vydáva záväzné stanovisko Okresný úrad Pezinok odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Na celú šírku pripojenia žiadame osadenie úrovňového betónového obrubníka tak, aby vzniklo plynulé napojenie medzi starou a novou konštrukciou vozovky.

Pozdĺžny sklon vetvy A realizovať smerom od cesty II/502; povrchové odvodnenie areálových komunikácií musí byť zabezpečené v rámci areálu.

Samostatný stavebný objekt *SO-05.2* úpravy na Krajinskej ceste bude po ukončení stavby (s dopravným značením na ceste II/502) bezodplatne odovzdaný s hodnotou objektu do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja.

V rámci stavebných prác úpravy na ceste II/502 na dĺžke deliaceho ostrovčeka a v šírke oboch jazdných pruhov v smere na Pezinok a šírke príľahlého jazdného pruhu v smere na Bratislavu požadujeme:

- vyfrézovať kryt vozovky v hrúbke 40mm+50mm a položiť novú vrstvu z asfaltového betónu hr. 40mm+50mm so spojovacím a infiltračným postrekom;
- na ohraničenie deliaceho ostrovčeka doporučujeme osadiť nábehové betónové obrubníky.

Dopravné značenie podlieha súhlasnému záväznému stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného zboru ODI Pezinok a určení Okresného úradu Pezinok odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

V prípade, že by výstavbou prípojok inžinierskych sietí došlo k dotyku s cestným telesom cesty II/502 (ohraničenie obrubníkmi), je potrebné zaslať PD na naše vyjadrenie.

Jaroslav Kuklovský 
riaditeľ úseku pre výrobu/a údržbu

Regionálne cesty Bratislava, a.s.

Čuťoriedková 6
827 12 Bratislava

- 4 -

Príloha: PD stavebných objektov

Na vedomie:

- BSK, odbor dopravy
- OÚ – Pezinok - OCDPK
- OR PZ ODI Pezinok
- RCB a.s., stredisko Pezinok