

**Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia****1. Zo strany Prevádzkovateľa:**

Predmetom technických podmienok pripojenia je zriadenie nového odberného miesta Žiadateľa v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy.

Prevádzkovateľ zabezpečí pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa z deliaceho miesta definovaného v bode 2.

Komunikačné kanály pre komunikáciu Žiadateľa s Prevádzkovateľom sú: Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mail: [odberatel@zsdis.sk](mailto:odberatel@zsdis.sk), web: [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk)

**2. Deliace miesto:**

Vývodové svorky poistkových spodkov v istiacej skrini SPP na podpernom bode číslo 92.

Istenie elektrickej prípojky: 3x63 A

Elektromerový rozvádzač žiadame umiestniť na verejne prístupnom mieste na hranici pozemku napr. v oplotení, pred oplotením.

**3. Zo strany Žiadateľa:**

Žiadateľ zabezpečí:

3.1 vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej PD) na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach oprávnenou osobou,

3.2 vybudovanie nového odberného elektrického zariadenia podľa projektovej dokumentácie od deliaceho miesta v sústave TN-C, 3+PEN ~50Hz 400/230V.

3.3 osadenie elektromerového rozvádzača (odporúčame plastové prevedenie), ako meracieho miesta pre priame meranie spotreby elektriny, umiestnenom na verejne prístupnom mieste. Stredy číselníkov elektromerov musia byť vo výške 1000 – 1700 mm nad upraveným terénom. Pred elektromerovým rozvádzačom musí byť voľný priestor minimálne 800 x 800 mm. Dvere elektromerového rozvádzača nesmú byť vybavené okienkom pre odpočet.

V elektromerovom rozvádzači musí byť dostatok miesta na osadenie elektromera s rozmermi:

- 180 mm x 300 mm x 160 mm (š x v x h) v prípade jednofázového pripojenia,
- 220 mm x 400 mm x 160 mm (š x v x h) v prípade trojfázového pripojenia,

3.4 osadenie hlavného ističa pred elektromerom s vypínacou charakteristikou "B" odpovedajúci technickým normám STN EN 60898-1 v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy,

3.5 vyhotovenie krytu svoriek hlavného ističa a všetkých nemeraných častí tak, aby boli plombovateľné,

3.6 osadenie vypínacieho prvku spätného napätia. Vypínací prvok (vypínač) musí byť umiestnený na privode zo strany inštalácie miesta spotreby, musí mať rovnaký počet pólov ako elektromer počet fáz, musí byť umiestnený v blízkosti elektromera a riadne označený "vypínač spätného napätia".

3.7 vybudovanie elektrickej inštalácie miesta spotreby za elektromerom.

Žiadateľ o pripojenie preukáže splnenie technických podmienok pripojenia, stanovených v tejto Zmluve prostredníctvom aplikácie na sledovanie

stavu žiadosti (<https://www.diportal.sk/eziadosti/#/stav/overenie>). Po presmerovaní na sledovanie stavu žiadosti vložte číslo Vašej žiadosti o pripojenie a overte sa vložení identifikačných údajov. Následne bude možné preukázať splnenie technických podmienok pripojenia.

V prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci, prosím uveďte značku – číslo Zmluvy o pripojení.

Ak dôjde k uskutočneniu výjazdu Prevádzkovateľa za účelom vykonania pripojenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy vyvolaného Žiadateľom a Prevádzkovateľ pripojenie a úkony s tým spojené nevykoná z dôvodov na strane Žiadateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený fakturovať Žiadateľovi poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd podľa cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s. (Cenník služieb PDS).

Na plnenie vyššie uvedených technických podmienok pripojenia zo strany Žiadateľa je stanovená lehota dvoch rokov odo dňa podpisu Zmluvy o pripojení oboma zmluvnými stranami. Uplynutím tejto lehoty Zmluva o pripojení zaniká.

Žiadateľ je povinný:

- udržiavať svoje elektroenergetické zariadenia v technicky zodpovedajúcom stave tak, aby vyhovovali požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi a technickými normami, a aby neohrozili život, zdravie alebo majetok osôb a nespôsobovali poruchy v distribučnej sústave,
- doručiť plán skutočného vyhotovenia Zariadení Žiadateľa Prevádzkovateľovi na schválenie iba v prípade, ak nie sú Zariadenia Žiadateľa vybudované v súlade s technickými podmienkami definovanými v bode 2. tejto zmluvy
- dodržiavať v súlade s touto Zmluvou, príslušné právne predpisy, technické predpisy, technické normy, Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Prevádzkovateľa, Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie a Prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Prevádzkovateľa, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk). Žiadateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s nimi pred podpisom tejto Zmluvy riadne oboznámil.

Telefónny kontakt Žiadateľa: 0940748811

Emailový kontakt Žiadateľa: [starosta@svatypeter.hu](mailto:starosta@svatypeter.hu)