

Príloha č.: 2 k zmluve č.: PZ00170375_001
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \Psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre **mesto/obec: Bratislava 5**
podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: **0,743 m³/m²/rok**
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku otekajú do verejnej kanalizácie v m²
- Ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | |
|---|---------------|
| A –zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy
(strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | Ψ=0,90 |
| B –čiastočne priepustné spevnené plochy
(dlažby vyškárované pieskom, štrkom a pod.) | Ψ=0,40 |
| C –dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou
(trávniky, záhrady a pod.) | Ψ=0,05 |

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Adresa odberného miesta: Haanova 28, Bratislava 5

Odborné miesto: OM00014777

Technické číslo : 37-36100-000

A	2 676,00	x	0,90	=	2 408,40	m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00	m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00	m ²
Spolu	2 676,00			=	2 408,40	m ²
Redukovaná plocha spolu =	2 408,40	x	0,743	=	1 789,4412	m ³ /rok