



24ZZS42669900009

EIC kód pre odberné miesto

121352624

Číslo zmluvy

5100015516

Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

(uzatvorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Prevádzkovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36 361 518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048 Zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka číslo. 3879/B Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č. 2007E 0258. Ďalej len „Prevádzkovateľ“	Zastúpený na základe plnej moci splnomocnencom: Západoslovenská energetika, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551 Zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka č. 2852/B Zastúpená osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Jozef Mrkvica, vedúci správy energetických zariadení Ing. Štefan Lašán, špecialista správy ener.zariadení Bankové spojenie: Číslo účtu/kód banky: IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102
Žiadateľ: Obec Bajka Bajka 15, 935 51 Bajka IČO: 00 800 309 DIČ: 2021362310 IČ DPH: Ďalej len „Žiadateľ“	Zapísaný v štatistickom registri SR ŠRSK vložka číslo - Zastúpený: Ing. Ida Viglašová Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Ida Viglašová Bankové spojenie: Číslo účtu/kód banky: IBAN:

I. Predmet a účel Zmluvy**1. Predmetom Zmluvy je:**

- záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „DS“) zo dňa **11.11.2013** zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3. čl. III. tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
- záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach pripojenia.

2. Účelom tejto Zmluvy je:

- vytvorenie materiálno-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného v článku II. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa,
- špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS.

3. Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.



II. Špecifikácia pripojenia

1. Špecifikácia odberného miesta

BAJKA 54 , MATERS, 935 51 BAJKA

NN

3f x 25 (A)

NIE

a) Adresa odberného miesta

b) Napäťová úroveň

c) Max. rez. kapacita

d) Výroba na OM

2. Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní)

0,00

0,00

0,00

121352624

Bez DPH (EUR)

DPH (EUR)

Spolu k úhrade (EUR)

Variabilný symbol

3. Čas plnenia predmetu Zmluvy 50 dní od termínu zaplatenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia.

III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len „Obchodné podmienky pripojenia“). Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť výlučne príslušný súd Slovenskej republiky.
4. Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadateľa podľa Prvej hlavy Druhej časti zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úplne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia.
5. Adresa Prevádzkovateľa na doručovanie písomností: **Západoslovenská distribučná, a.s.**
P. O. Box 292, 810 00 Bratislava 1
6. Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
7. Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom odberného miesta uvedeným v článku II. ods. 1 tejto Zmluvy.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia.
9. Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovateľom. Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
10. Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude odberné elektrické/elektroenergetické zariadenie (ďalej len „zariadenie“) zriadené resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zariadením/prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská energetika, a.s.
Na základe plnomocenstva

Bratislava, 18.11.2013

Miesto, dňa

Ing. Jozef Mrkvica, vedúci správy energetických zariadení

Podpis

Ing. Štefan Lašán, špecialista správy ener.zariadení

Podpis


Za Žiadateľa:

BAJKA, 18.12.2013

Miesto, dňa

Ing. Ida Viglašová

Podpis





1. Zo strany Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ zabezpečí:

- zvod do prípojovej istiacej skrinie káblom NAYY-J 4x25mm²,
- prípojkovú istiacu skriňu SPP 1/1 na stĺp pre 2 odberateľov,
- istenie prípojky Žiadateľa poistkami PHN00 40A
- pripojí kábel prípojky Žiadateľa do SPP.

V zmluve sú dohodnuté podmienky zmeny spôsobu pripojenia a zmeny maximálnej rezervovanej kapacity 3F x 32 A na 3F x 25 A.

2. Deliace miesto:

Poistkové spodky v prípojovej istiacej skrinie SPP na stĺpe č. 9, vývodové kontakty, distribučného vedenia v obci.

3. Zo strany Žiadateľa

Žiadateľ zabezpečí:

3.1, Vybudovanie elektrickej prípojky podľa nasledovných podmienok:

- nová zemná prípojka káblom minimálne NAYY-J 4 x 16mm² od deliaceho miesta po elektromerový rozvádzač - RE, prípojka sa dotýka jestvujúcej podzemnej nnk prípojky,
- RE s krytím min. IP 44/20 bude umiestnený v oplatení, na hranici pozemku Žiadateľa tak, aby číselník elektromeru bol vo výške od 1000 do 1700 mm. Prístup k RE bude z verejného priestranstva. Priestor pre elektromer šírka 200mm, výška 400mm, hĺbka 160mm. Výška priestoru pre ističe 180mm,
- RE (celoplastový) s výzbrojou pre:
- hlavný istič trojfázový s $I_n = 25A$ s charakteristikou B pre vedenia,
- miesto pre jedno - tarifný trojfázový elektromer - priami,
- vedenie za RE káblom silovým min. NAYY-J 4 x 16mm² (NYY-J 4 x 10mm²).

Elektrické zariadenie bude dimenzované pre maximálnu rezervovanú kapacitu a dovolený úbytok napätia.

V elektromerovom rozvádzači nebudú umiestnené prepäťové ochrany, istiace a ovládacie prvky inštalácie meraným prúdom.

Plombovateľným priestorom elektromerového rozvádzača nebudú vedené merané silnoprúdové a slaboprúdové inštalácie.

Elektrické zariadenia pred meraním musí byť plombovateľné.

3.2 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na elektrické zariadenia uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy vrátane stavebného povolenia,

3.3 Pred pripojením elektrického zariadenia odovzdá Žiadateľ Prevádzkovateľovi:

Na elektrické zariadenie uvedené v bode 1, Prílohy č.1 tejto zmluvy

- 1x realizačnú projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom,
- originál (príp. overenú kópiu) právoplatného oznámenia k ohláseniu drobnej stavby,
- písomný súhlas majiteľa pozemku so zriadením elektrickej prípojky,

aby prevádzkovateľ mohol zrealizovať tieto zariadenia,

Na elektrické zariadenie uvedené v bode 3, Prílohy č.1 tejto zmluvy po ich vyhotovení:

- správu o odbornej prehliadke a skúške od deliaceho miesta po elektromerový rozvádzač a elektromerový rozvádzač,
- plány skutočného vyhotovenia potvrdené zhotoviteľom elektrického zariadenia.
- atesty od zabudovaných el. zariadení.

3.4, Žiadateľ zachová trvalý prístup k distribučnému zariadeniu v každej dennej a nočnej dobe za účelom vykonania povinností Prevádzkovateľa DS.

Križovatky a súběhy zariadení pre distribúciu elektrickej energie s ostatnými inžinierskymi sieťami, prípojkami, vjazdmi a vstupmi žiadame riešiť v zmysle STN 73 6005, STN 33 200 - 5-52(čiastočne STN 34 1050), STN 33 33 00, STN 34 21 00, STN 33 2000-5-54, STN EN 50110-1, STN 33 3210, STN 33 3220 a PNE 33 2101 a v zmysle energetického zákona č. 251/2012 Z.z. a stavebného zákona č. 50/1976 Z.z.



Realizačná projektová dokumentácia na elektrické zariadenie uvedené v tomto stanovisku musí byť vypracovaná oprávnenou osobou, v rámci spracovania konzultovaná s Prevádzkovateľom a predložená Prevádzkovateľovi na konečné odsúhlasenie. Realizačná dokumentácia bude obsahovať výkresy: celková situácia prípojky, schéma zapojenia a istenia prípojky a elektromerového rozvádzača, rozmiestnenie prístrojov v ER a osadenie ER, osadenie a pripojenie istiacej skrine SPP na odbočnom stĺpe.